




Aansluitschema nummer: 42

Onderwerp:

TD 500 + TD 800 ECOWATT buisventilator i.c.m.pressostaat



Aansluitschema buisventilator:

Aansluitschema pressostaat TDP-D:

SW 1

Output:	DIP 1	klem
0-10V	Off	2

Reactietijd:

	DIP 2
0,4 seconden	Off
10 seconden	On

SW 2

COP/CAV	DIP 3
COP (constante druk)	Off
CAV (constant volume)	On